

食堂油烟机过滤材料采购需求

一、货物需求一览表

1、一、二、三食堂/鼓楼教工/民族餐厅					
设备型号	数量	滤料规格 (mm)	数量	次数 /年	位置
DLT-YJ-JX-700	4 台	950*600	128 片	3	楼顶
DLT-YJ-JX-3000	2 台	950*600	32 片	3	楼顶
LT-120	2 台	930*600	16 片	3	楼顶
2、四、五、六食堂					
设备型号	数量	滤料规格 (mm)	数量	次数 /年	位置
LT-100-250	18 台	1100*600	112 片	3	楼顶
LT-250-350	4 台	950*600	96 片	3	楼顶
3、第九食堂、民族餐厅、教工二餐厅					
设备型号	数量	滤料规格 (mm)	数量	次数 /年	位置
PS-12	6 台	950*600	48 片	3	楼顶
PS-25	1 台	950*600	16 片	3	楼顶
LT-400	3 台	950*600	96 片	3	楼顶
LT-150	2 台	1100*600	16 片	3	楼顶
4、仙林教工一餐厅、十餐厅					
设备型号	数量	滤料规格 (mm)	数量	次数 /年	位置
PS-20	1 台	950*600	16 片	3	楼顶
LT-300	1 台	950*600	16 片	3	楼顶
PS-7	1 台	950*600	6 片	3	楼顶
DLT-YJ-17A	9 台	950*600	54 片	3	楼顶
5、十一、十二食堂					
设备型号	数量	滤料规格 (mm)	数量	次数 /年	位置
PS-12	19 台	950*600	152 片	3	楼顶
PS-25	1 台	950*600	16 片	3	楼顶

二、主要用途要求

南京大学食堂排油烟设备（油烟排放净化一体机）净化过滤用材料（净化绵），每台油烟机净化绵每年度更换3次（4、8、12月份）并将旧料垃圾清运出校园环保处理。

三、技术要求：

序号	货物名称	型号	规格（长*宽）	厚度	用途	可燃性	通透性	材质	颜色
1	油烟机过滤绵	D25	930mm*600mm	≥20mm	气体过滤	阻燃	高透气	抗老化海绵	黑色
2	油烟机过滤绵	D25	950mm*600mm	≥20mm	气体过滤	阻燃	高透气	抗老化海绵	黑色
3	油烟机过滤绵	D25	1100*600	≥20mm	气体过滤	阻燃	高透气	抗老化海绵	黑色

四、付款方式

每次安装结束，并经甲乙双方验收合格，支付单次费用，全年度共3次。